

COLINDANCIA

PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS INSTALADAS RECIBAN MATERIAS EXTRAÑAS
DEBERÁN DEBERSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASA QUE LA INSTALACIÓN SEA
PUERTA EN FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE ALBAÑALES SE HARÁN USANDO
REGISTROS.

PLANEAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDONDEANDO LAS ARISTAS.
LOS REGISTROS CON OBTURACIÓN HIDRÁULICA NO RECIBIRÁN DESCARGAS DE
AGUAS NEGRAS

NO CUBRIR LAS TUBERÍAS HASA QUE EL SUPERVISOR DEL C. O. E. E. Z. REVISE Y
ACEPTE LAS JUNTAS, ALABANES Y PENDIENTE Y PRUEBA DE LAS MISMAS LAS
FOSSA SÉPTICA Y EL POZO ABSORCIÓN, DEBIENDO DE HABER UNA DISTANCIA
HORIZONTAL MÍNIMA DE 3.00 METROS DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN.

EL POZO DE ABSORCIÓN SE LOCALIZARÁN A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA
DE 15.00 METROS DE CUALQUIER FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

LOS DIÁMETROS ESTÁN EN MILÍMETROS INDICADOS EN LA LÍNEA.

ACOTACIONES EN METROS

TODA MODIFICACIÓN ESTA SUJETA A LA APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS.

estructura:	colas:	escale:	fecha:
.	METROS	1 : 1 5 0	OCTUBRE/2025.

PC-01