

PRIMARIA "DELFINA CASTORENA"

CALLE MATAMOROS

ACCESO

EDIFICIO "A" EST. AC

AULA

BIBLIOTECA

EDIFICIO "B" EST. AC

AULA

BIBLIOTECA

EDIFICIO "C" EST. AC

DIRECCION

COBRILLON

S.S.

S.S.

EDIFICIO "D" EST. AC

AULA

BIBLIOTECA

EDIFICIO "E" EST. AC

TALLER DE COMPUTO

EDIFICIO "F" EST. AC

AULA

BIBLIOTECA

EDIFICIO "G" EST. AC

AULA

BIBLIOTECA

PLAZA

ACOMETIDA ELECTRICA

CANCHA CUBIERTA

CANCHA CUBIERTA

CANCHA

COLINDANCIA

PARA LA INSTALCION DE POSTES DE ALUMBRADO VER PLANO TIPO.

① TODA LA INSTALACION Y EQUIPO DEBERA ATERRIZARSE ATRAVES DE UN HILO DE TIERRA DEL CALIBRE INDICADO Y UNA VARILLA COOPER VELD Ø 21 MM ENTERRADA EN EL REGISTRO EXTERIOR ANEXO AL MURO DE ACOMETIDA, EL CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEBERA ESTAR CONECTADO AL CONDUCTOR PUESTO A TIERRA DE LA ACOMETIDA EN CUALQUIER PUNTO ACCESIBLE DEL LADO DE LA CARGA DE LA ACOMETIDA HASTA LA TERMINAL O BARRA A LA QUE ESTE CONECTADO EL CONDUCTOR DE TIERRA DE LA ACOMETIDA EN CASO DE QUE HAYA DESCONEXION EL CONDUCTOR PUESTO A TIERRA SE DEBE LLEVAR HASTA CADA MEDIO DE DESCONEXION Y DEBE UNIRSE A LA ENVOLVENT DE CADA UNO DE ELLOS (ART 250-25 NORM 001 SEDE 2005).

- SE DEBE EVITAR QUE LAS TUBERÍAS CON AGUA A UNA PRESIÓN EQUIVALENTE A 5 CM. COLUMNA DE AGUA (5KG/CM²), MEDIDA SOBRE EL PUNTO MÁS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y SOSTENIDA CUANDO MENOS DURANTE DOS HORAS.
- LOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA QUEDARÁN EN FORMA OCULTA, CON FÁCIL ACCESO PARA SU INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.
- PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS INSTALADAS RECIBIAN MATERIAS EXTRAÑAS DEBERÁN DEJARSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASTA SER CONECTADOS LOS EDIFICIOS O ACCESORIOS.
- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN RAMALES SE HARÁN USANDO CONEXIONES, EVITANDO DOBLAR LA TUBERÍA.

- PLANOS COMPLEMENTARIOS:
 - PARA EVITAR LAS TUBERIAS INNECESARIAS, LAS TUBERIAS EXTERNAS DEBERAN DE PASARSE POR ENCIMA DE LA BASTIDA HASTA LA CUBIERTA CON UNA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
 - TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION DE ALBAÑILES SE HARAN USANDO REGISTROS.
 - APLANAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDONDEANDO LAS ARISTAS.
 - LOS REGISTROS CON OBTURACION HORIZONTAL NO RECIBIRAN DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS.
 - PARA EVITAR LAS TUBERIAS INNECESARIAS, LAS TUBERIAS DEBEN SER AGUETAS A LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO Y PENDIENTE Y PRUEBA DE LAS MISMAS: LA FOSEA SEPTICA Y EL POZO DE ABSORCION SE LOCALIZARA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA DE 3.00 mts. DE LA CUBIERTA CON UNA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
 - EL POZO DE ABSORCION SE LOCALIZARA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA DE 15.00 mts. DE LA CUBIERTA CON UNA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
 - LOS DIAMETROS ESTAN EN MILIMETROS INDICADOS EN LA LINEA.
 - ADOTACIONES EN METROS.
 - TODA CUANTIFICACION ESTA SUJETA A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

PLANOS COMPLEMENTARIOS:
PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS INSTALADAS RECIBAN MATERIAS EXTRAÑAS DEBERÁN
DEJARSE TAPADAS TODAS LA BOCAS HASTA QUE LA INSTALACIÓN SEA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

estructura:	colas:	escala:	fecha:
EST. 750-001-10	METROS	1 : 3 0 0	OCTUBRE/2025.