



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. INZACE-932045994-E5-2026

ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA

REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO: INZACE-932045994-E5-2026 RELATIVO A:

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "PATRIA NUEVA" CLAVE 32DPR2393F, RÍO GRANDE, ZAC.

EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL 01 DE JUNIO DE 2026 EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO ZACATECANO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS UBICADO EN PASEO DÍAZ ORDAZ NO. 1 EN ZACATECAS, ZAC., COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 61 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS (EN ADELANTE LA LEY), ASÍ COMO EL ARTÍCULO 33 DE SU REGLAMENTO.

SE INFORMA QUE EL EVENTO QUE NOS OCUPA ESTA SIENDO VIDEOGRABADO, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES Y EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, ACTUACIONES Y CONCESIONES Y ANEXO; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL 2017

SE REUNIERON LA ING. CLAUDIA VERONICA CARDONA ORTIZ, SUBDIRECTORA TECNICA, QUIEN PRESIDE EL PRESENTE ACTO DESIGNADA PARA ELLO POR LA ING. LAURA ELVIA BERMUDEZ VALDES, DIRECTORA GENERAL DEL INZACE, LA LIC. KARLA ELIZABETH CORTES GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS; ASI COMO LA LIC. DIANA LIZETH GARCIA GUERRERO REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y L.C. LAURA BEATRIZ BURCIAGA SOLIS, ORGANO INTERNO DE CONTROL, QUIENES PARA EFECTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN FUNGIRÁN COMO "OBSERVADORES" PARA LA DEBIDA REALIZACIÓN DEL PRESENTE EVENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY.

"LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SOLO TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO QUE NOS OCUPA, SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR CONSIGUIENTE, NO AVALA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA NI LAS EVALUACIONES REALIZADAS; TODA VEZ QUE ESTAS QUEDAN BAJO RESPONSABILIDAD DE LAS ÁREAS OPERATIVAS ENCARGADAS DE ESA FUNCIÓN, POR LO QUE SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR LAS REVISIONES EN SU OPORTUNIDAD".

SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES REFERENTES A LAS BASES Y FORMATOS DE ESTA LICITACIÓN, POR PARTE DEL INSTITUTO:

1. DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y A LA MANERA DE FACTURAR QUE SOLICITA ESTE INSTITUTO, EL LICITANTE NO DEBERÁ CONSIDERAR EL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES.
2. DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, DEBERÁN CONSIDERARSE TODOS LOS FACTORES, TASAS, IMPUESTOS Y CUOTAS VIGENTES EN EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y EN EL ANALISIS DE LA UTILIDAD, INCLUYENDO EL IMPUESTO A LA NOMINA Y EL FACTOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD. OBSERVANDO LAS PRIMAS ESTABLECIDAS PARA LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, APLICANDO LOS VALORES DE LA UMA Y DEL SMG; ASI COMO LA TASA DEL ISR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE LA UTILIDAD ANALIZADA POR EL LICITANTE.

JUNTA ACLARATORIA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. INZACE-932045994-E5-2026



Paseo Díaz Ordaz, No. 1 C.P. 98000, Zacatecas, Zac.



<http://inzace.zacatecas.gob.mx/>



492 92 2 09 71 al 73



inzace@zacatecas.gob.mx



3. EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARA A CABO EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2026 A LAS 09:45 HORAS, EN ESTE MISMO RECINTO.

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DE LA LEY Y EL ARTICULO 41 DE SU REGLAMENTO.

EL LICITANTE C. JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SOLICITA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1.- Dentro de las instalaciones de la escuela existen algunos árboles que entorpecen el desarrollo de los trabajos, ya que están muy pegados a la línea del trazo del muro y el catálogo de conceptos no contempla la extracción de estos árboles. ¿Será necesario adicionar dicho concepto o ya con la empresa que resulte ganadora se verá este detalle en la ejecución de los trabajos? A LO QUE EL INSTITUTO RESPONDE QUE LOS ÁRBOLES EN CUESTIÓN, SERÁN RETIRADOS POR PARTE DEL PLANTEL EDUCATIVO.

2.- En la visita al lugar de los trabajos se observó que al interior de la escuela el acceso está limitado, y solo se puede pasar con el equipo sobre una parte del patio de la cancha de usos múltiples con la que cuenta la escuela. ¿sería necesario considerar algún concepto de protección o en su caso rehabilitación de losas de piso en caso de que resultaran dañadas por las maniobras del equipo con el cual se realizara la carga y el retiro de escombros producto de la demolición? A LO QUE EL INSTITUTO RESPONDE QUE NO SERÁ NECESARIO ADICIONAR NINGÚN CONCEPTO.

3.- Revisando el contenido de las bases, solo se cuenta con un plano general de la escuela donde se indica la ubicación del muro que se pretende construir, ¿se tendrán algunos otros planos con los detalles del muro, que contenga la distancia de los módulos, las secciones, alturas, cimentación, etc.', con la finalidad de analizar de una mejor manera los precios unitarios correspondientes. A LO QUE EL INSTITUTO RESPONDE QUE SI SE CUENTA CON DICHO PLANO Y SE ADICIONA A ESTA ACTA AL FINAL DEL EVENTO.

4.- En el catálogo de conceptos, en la partida 03 Albañilería y acabados, en el concepto 32001 Aplanado fino de mezcla a plomo..., tiene una cantidad con 4 decimales de 568.8018, ¿se podría dejar solo con 2 decimales para que la cantidad quede con 568.80? A LO QUE EL INSTITUTO RESPONDE QUE NO Y DEBERÁ APEGARSE A LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EN VIRTUD DE QUE HAN SIDO ACLARADAS LAS DUDAS MANIFESTADAS POR LOS LICITANTES PRESENTES, Y DE QUE NO SE RECIBIERON PREGUNTAS A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO QUE SE SEÑALO EN LAS BASES DE LICITACION, SIENDO LAS 9:50 HORAS DE LA FECHA, SE CIERRA ESTA ACTA Y SE DA POR TERMINADA LA JUNTA DE ACLARACIONES. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN LA PRESENTE, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON.

POR EL INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

FIRMA

ING. CLAUDIA VERONICA CARDONA ORTIZ
SUBDIRECTORA TECNICA

LIC. KARLA ELIZABETH CORTES GONGORA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA
LIC. DIANA LIZETH GARCIA GUERRERO

JUNTA ACLARATORIA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. INZACE-932045994-E5-2026

2





INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS



2026 AÑO DEL
PROGRESO
ZACATECAS

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. LAURA BEATRIZ BURCIAGA SOLIS

LICITANTES	FIRMA
C. JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	

JUNTA ACLARATORIA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. INZACE-932045994-E5-2026

3



Paseo Díaz Ordaz, No. 1 C.P. 98000, Zacatecas, Zac.



<http://inzace.zacatecas.gob.mx/>



492 92 2 09 71 al 73



inzace@zacatecas.gob.mx



ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Celebrada con fundamento en el artículo 61 fracción VI de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y el artículo 32 de su Reglamento y a los puntos 1.4 y 1.4.1 de las bases de licitación para participar en el procedimiento de contratación por Licitación Pública Estatal **NO: INZACE-932045994-E5-2026** derivado de la Convocatoria No. **02**, relativo a los trabajos de: **CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "PATRIA NUEVA" CLAVE 32DPR2393F, RÍO GRANDE, ZAC.**, ejecutada con recursos del programa **FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 2025**.

1.- LUGAR Y FECHA:

El día **29 DE MAYO DE 2026 A LAS 8:30 HORAS**, se reunieron en el Departamento de Construcción del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, ubicado en Paseo Díaz Ordaz No. 1, Col. Centro, Zacatecas, Zac.; las personas físicas y/o morales que optaron por así hacerlo y el SUPERVISOR DE OBRA, servidor público representante del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, cuyos nombres cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2.- MOTIVO:

Realizar la VISITA AL SITIO donde se llevaran a cabo los trabajos a ejecutar, con el objeto de que los licitantes que optaron por asistir, conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico y demás características, complejidad y magnitud de los trabajos que se licitan, correspondientes a la licitación pública número **INZACE-932045994-E5-2026**, referente a: **CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "PATRIA NUEVA" CLAVE 32DPR2393F, RÍO GRANDE, ZAC.**

3.- DESARROLLO:

Conforme a lo previsto en los puntos 1.4 y 1.4.1 de las bases de licitación, se reunieron el Supervisor de Obra del INZACE designado y los licitantes interesados que optaron por participar en el recorrido, en el lugar, a la hora y en la fecha previstos para tal efecto en la convocatoria y en las bases de licitación.

4.- LICITANTES ASISTENTES:

En caso de haber optado por asistir, los licitantes firman la presente acta, entendiendo que si no asistió ningún licitante el espacio correspondiente a la firma permanece en blanco:

EMPRESA PARTICIPANTE:	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Jacinto Alejandro Rodríguez Rtz	Jacinto Rodríguez R.	

5.- CIERRE DEL EVENTO:

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido este acto siendo las 12:00 horas del mismo día de su inicio, para PRIM. URB. "PATRIA NUEVA" C.C.T 32DPR2393F QDL TEPEYAC, RIO GRANDE, ZAC


POR EL INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
SUPERVISOR DEL INZACE:

NOMBRE: Roberto Feoza Coss	FIRMA:
-------------------------------	------------


LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. INZACE-932045994-E5-2026



	ESPECIFICACIONES:
	PARA CALIBRES N° Y N° 10 DEBERÁN SER SENCILLOS Y ESTANDARIZADOS, Y PARA EMPALMES CON CONECTORES DE P. CASOS SE UTILIZARÁN TRES CAPAS: CINTA SCOTCH Y UN BAÑO DE BORDA.
	LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE C/ CENTRO DE LOS MISMOS, A MENOS DE DIERNETE Y PARA SU INSTALACION ESPECIFICACIONES CAPFFE.
	DEBERA UTILIZARSE TUBERIA CON DIAMETROS INDICADOS.



DETALLE CONSTRUCTIVO
DE BARDA PERIMETRAL



INSTITUTO ZACATECANO
DE LA CONSTRUCCION
DE ESCUELAS

PLANTA DE CONJUNTO.			
escuela: PRIMARIA "PATRIA NUEVA".			
C.C.T. 32DPR2393F.			
ubicación:			
RIO GRANDE, ZACATECAS			
estructura:	columnas:	esquela:	fecha:
REGIONAL	METROS 1:	1 2 5	MAYO/2026

PARA LA INSTALCION DE POSTES DE ALUMBRADO VER PLANO TIPO

0.50 M. MINIMO DEL PARAMENTO DE PLAZAS Y ANDADORES.

DE CADA UNO DE ELLOS.(ART. 250-25 NOM 001 SEDE 2005).

- PARA EVITAR QUE LAS TUBERIAS INSTALADAS RECIBAN MATERIALES DESTRUYENDO LAS TUBERIAS DEJARSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASTA SER CONECTADO LOS ACCESORIOS

- SE REALIZARAN PRUEBAS CON AGUA A LA VELOCIDAD DE 0.3KG/CM², MEDIDA SOBRE EL PUNTO DE LA TUBERIA QUE SE ENCONTRABA EN LA TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO.

CIÓN EQUIVALENTE A 3.00 m. COLUMNA
ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y

EL POZO DE ABSORCIÓN SE LOCALIZARÁN A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA DE
mts. DE CUALQUIER FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

LOS DIÁMETROS ESTÁN EN MIL (METROS INDICADOS EN LA LÍNEA